



名称	单位	指标	面积/机床台位数	用电量
厂房	120W/m ²	14317.38m ² (Kc=0.8)		1374.47kW
地下室	40W/m ²	3967.39m ² (Kc=0.8)		126.96kW
充电桩(快充)	40KW/个	2个(Kc=1)		80kW
充电桩(慢充)	7KW/个	10个(Kc=1)		70kW
小计				1651.43kW
补偿后功率因数	0.9			1835kVA
变压器容量			拟用2台1250kVA, 负荷率为73.4%	

图 号	01	版本号	
DRAWING NO.		VERSION NO.	