

福建省电力设施（混缆线路）保护区划定申请表（110 千伏高兆线）

申报时间：2026 年 1 月 6 日

申请单位		福州新南建设开发有限公司			产权所在地		闽侯县	
经办人		黄春杨			联系方式		18705081191	
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	110 千伏高兆线	2018 年 9 月 9 日	南屿镇高岐村	南屿镇尧沙村	10.6km	闽侯（全线）	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110 千伏电力线路导线边线延伸距离为：10 米、电缆通道外壁延伸距离为：0.75 米。
申报单位承诺		本单位承诺此申请所提交的材料内容和所附资料均真实合法。  (盖章) 2026 年 1 月 6 日						
备注		1. 2018 年 9 月 9 日，110 千伏高兆线路投运，榕高新区发〔2018〕183 号 2. 起始于南屿镇高岐村 220 千伏高岐变 110 千伏出线构架，终点为南屿镇尧沙村兆元光电变 110 千伏 GIS 终端，新建线路采用双、三回路架设，总长度约为 10.6km，新建双回路塔基 16 基，三回路塔基 7 基，高岐变出线终端利用已建铁塔 2 基。						

福建省电力设施（混缆线路）保护区划定申请表（110 千伏泽科线）

申报时间：2026 年 1 月 6 日

申请单位		福州新南建设开发有限公司			产权所在地	闽侯县		
经办人		黄春杨			联系方式	18705081191		
申报内容	序号	电压等级（千伏）及电力设施名称	投运时间	起点位置	终点位置	线路长度（km）	所跨行政区域情况	保护区范围
	1	110 千伏泽科线	2024 年 5 月 16 日	南通镇泽苗村	南屿镇流洲村	10.6km	闽侯（全线）	导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，110 千伏电力线路导线边线延伸距离为：10 米，电缆通道外壁延伸距离为：0.75 米。
申报单位承诺		本单位承诺此申请所提交的材料内容和所附资料均真实合法。 （盖章） 2026 年 1 月 6 日						
备注		1、2024 年 5 月 16 日，110 千伏泽科线路投运；榕高新区经发〔2023〕184 号 2. 起始于闽侯县南通镇泽苗村 220 千伏泽科变电站，止于闽侯县南屿镇流洲村福耀科技大学 110 千伏专用变，全长约 10.6km。架空段新建铁塔 4 基，采用双回路铁塔架设。						